



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0166/01/2013

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury systemu FIBER BASALT PLUS**

Zawierający / containing: polipropylen HOSTALEN PP RP 2585 wzmocniony w warstwie środkowej włóknami bazaltowymi

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

WAVIN - EKOPLASTIK s.r.o.
277 13 Kostelec nad Labem
Rudec 848, Republika Czeska



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WAVIN METALPLAST - BUK Sp. z o.o.
64-320 Buk
ul. Dobieżyńska 43

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-05-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-05-08
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 maja 2013

The date of issue of the certificate: 8th May 2013

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gawbors
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiadły